

Приложение 1  
к Акту обследования  
к паспорту доступности ОСИ  
МБДОУ «Детский сад №2 «Ивушка»  
от «14» июня 2018 г.

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2 «Ивушка»  
297000, Республика Крым, Красногвардейский район, поселок  
Красногвардейское, улица 50 лет Октября, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует информация об объекте	К,О,С,Г, У	Установить табличку	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	Неровная поверхность	К	Асфальтировать	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		1, 2	1,2	Отсутствует информация об объекте, неровная поверхность	К,О,С,Г, У	Обеспечить доступный путь движения на территории	Текущий, капитальный ремонт

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	1,2	1,2	Капитальный, текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».