

Приложение 2
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
МБДОУ «Детский сад №2 «Ивушка»
от «14» июня 2018 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 «Ивушка»
297000, Республика Крым, Красногвардейский район, поселок
Красногвардейское, улица 50 лет Октября, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	3	Отсутствует тактильная полоса	Г,С,К,О	Нанести тактильную полосу	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует кнопка вызова, пандус	С,К,О	Кнопку вызова установить, пандус	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	4	Покрытие площадки имеет дефекты: выбоины, неровности	С,К,О	заделать выбоины, исполнить покрытие из антискользящего материала	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	5	5	Порог не приспособлен для пропуска инвалидов	С,К,О	Скрыть порог	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		3, 4, 5	3, 4, 5	Отсутствуют тактильная полоса, кнопка вызова, пандус, дефекты площадки, порог не скрыт	Отсутствует как минимум один вход для МГН, нет тактильной полосы, пандуса	Оборудовать один вход для МГН, ремонт площадки, оборудовать пандус	Капитальный, текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны,	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	3,4,5	3,4,5	Капитальный, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59. 13330. 2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».