

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 «Ивушка»
297000, Республика Крым, Красногвардейский район, поселок
Красногвардейское, улица 50 лет Октября, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6	6,7	Отсутствие звуковых информаторов и текстопонов	Г,С	Оборудовать коридоры звуковыми информаторами и текстопонами	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	8,9	Отсутствует тактильная полоса	С	Нанести тактильную полосу	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	8	10	Не приспособлена для пользования инвалидами, отсутствуют информирующие обозначения помещений	К,О,Г,С	Оборудовать двери устройствами для пользования инвалидами, разместить на дверях информирующие обозначения	Капитальный ремонт индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9	11, 12	Пути эвакуации не приспособлены для инвалидов	К	Оборудовать пути эвакуации пандусом	Капитальный ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют зоны отдыха для МНГ, зоны безопасности, нет визуальной, звуковой и тактильной информации		Оборудовать зоны отдыха и безопасности, укомплектовать помещения визуальной, звуковой и тактильной информацией	Капитальный ремонт индивидуальное решение с ТСР
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	6,7,8,9	6,7,8,9,10,11,12	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».