

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 «Ивушка»
297000, Республика Крым, Красногвардейский район, поселок
Красногвардейское, улица 50 лет Октября, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10	13	Отсутствие специальных технических средств обучения	О,С,Г	Комплектация спецтехсредствами для визуальной, звуковой и тактильной информации	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	11	14	Отсутствие индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	С,Г	Комплектация муззала индукционными петлями и звуковой усиливающей аппаратурой	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие обозначения помещений		Установить обозначения помещений,	Индивидуальное

				для визуального и тактильного восприятия, освещение помещений для МНГ должно быть на 1 ступень выше по сравнению с СНИП 23-05		повысить уровень освещения на 1 ступень	решение с ТСП
--	--	--	--	---	--	---	---------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ	10,11	13,14	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНИП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».