

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 «Ивушка»
297000, Республика Крым, Красногвардейский район, поселок
Красногвардейское, улица 50 лет Октября, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1 2	1 5, 1 6	Дверные проемы не соответствуют требованиям, отсутствует двусторонняя связь с дежурным или кнопка вызова, аварийное освещение, отсутствуют опорные поручни	К,О,С,Г	Привести в соответствие со сводом правил	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабина	К,О,С,Г	Установить универсальную кабину	Капитальный

				уборной для всех категорий граждан, информирующие обозначения помещений		уборной для всех категорий граждан, информирующие обозначения помещений	ремонт
--	--	--	--	---	--	---	--------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ВНД	12	15,16	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».