

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №2 «Ивушка»

297000, Республика Крым, Красногвардейский район, поселок

Красногвардейское, улица 50 лет Октября, дом 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	1	1	Отсутствуют цветографические указатели, тактильные таблички	С, Г	Установка световых маячков, указателей, тактильных табличек	ТСР
6.2	Акустические средства	нет	11	14	Отсутствие индукционных петель и звукозаписывающей аппаратуры	С, Г	Комплекта – ция индукционными петлями и звуковой усиливающей аппаратурой	ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	6	6,7	Отсутствуют тактильные полосы и конусы	С	Установка тактильных полос, конусов	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		1,6, 11	1, 6, 7, 14	Отсутствуют цветографические указатели, тактильные таблички, индукционные петли, звукозаписывающая аппаратура, тактильные полосы и конусы	С, Г	Комплектование цветограф. указателями, такт. табличками, индукц. петлями, звукозаписывающей аппаратурой, тактильными полосами и конусами	ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	1,6,11	1.6,7,14	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».